



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

CERTIFICADO DE CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES

Certificado nº: 1035-CPR-ES046589

En virtud del Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011 por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción, se ha verificado que los productos:

SECCIONES DE CONDUCTOS PARA CONTROL DE HUMOS

Según la norma:

EN 12101-7:2011

descritos en la tabla adjunta a este certificado,

Fabricado/s por la empresa:	EXTHA IBÉRICA INVERSIONES, S.L.
Con domicilio Social:	CTRA. ESTELLA, KM. 31 31579 - CÁRCAR - NAVARRA (ESPAÑA)
En la/s planta/s de fabricación:	CTRA. ESTELLA, KM. 31 31579 - CÁRCAR - NAVARRA (ESPAÑA)

Están sometidos por el Fabricante a un control de la producción de la fabricación, se han realizado los ensayos iniciales de tipo y el Organismo Notificado Bureau Veritas Certification, ha realizado la inspección inicial del control de producción de la fábrica y realiza periódicamente la vigilancia y evaluación permanentes del control de producción de la fábrica establecidos en el anexo ZA de la norma armonizada.

Este certificado da fe que todos los requisitos relativos al cumplimiento de la conformidad descrita en el Anexo ZA de la norma armonizada indicada fueron aplicados y faculta al fabricante o a su representante a fijar el marcado CE

Este certificado permanece válido mientras las condiciones establecidas en la/s norma/s armonizada/s indicadas/s, las condiciones de fabricación de la planta, y el sistema de control de producción de la fábrica no hayan cambiado significativamente.

Fecha de emisión inicial:	21 / 12 / 2012
Fecha de actualización:	21 / 12 / 2024
Fecha de caducidad:	20 / 12 / 2027



Mónica Botas
Directora de Certificación





BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

ANEXO AL CERTIFICADO n.º 1035-CPR-ES046589

Fecha: 21 / 12 / 2012

Marca y modelo: *Marca EXTHA. Modelo Exthamat P*

Clasificación:

EXTHAMAT P 45mm: EI 120 multi v_e h_o S 500

EXTHAMAT P 30 mm: EI 90 multi v_e h_o S 1500

EXTHAMAT P 35 mm: EI 120 multi v_e h_o S 500

Material y espesores: *Compuesto de escayola de 30, 35 y 45 mm*

Descripción de las uniones:

Unión longitudinal:

Espesor 45 mm. Machihembrado de 20 mm x 25 mm

Espesor 35 mm. Machihembrado de 17,5 mm x 17,5 mm

Espesor 30 mm. Machihembrado de 14 mm x 16 mm

Unión transversal: Ídem unión longitudinal

Dimensiones máximas: *Hasta (ancho) 1800 mm x (alto) 1000 mm*

Forma de presentación: *Paneles*



Mónica Botas
Directora de Certificación

